

**Капитальные вложения в строительство и реконструкцию тепловых сетей
на уровне расчетного срока.**

Таблица №28

На 2 листах лист 1

№№ пп	Условный диаметр трубопроводов, мм	Длина трассы, км	Капитальные вложения в строительство и реконструкцию тепловых сетей в ценах II кв. 2010г., млн.руб.
1	2	3	4
1 вариант			
Температурный график 150°-70°С.			
Верхне-фабричный двор и Шестагинский район			
На пос. Грозилowo.			
Новое строительство			
1	250	1,64	28,52
Реконструкция			
1	С 200 на 300	0,263	6,33
Всего на пос.Грозилowo			34,85
На «Агромаркет»			
Новое строительство			
1	250	0,68	11,82
2	200	1,25	20,34
3	50	0,01	0,08
Итого			32,24
Реконструкция			
1	С 200 на 300	0,847	20,39
Всего на «Агромаркет»			52,63
Центр			
Реконструкция			
1	С 200 на 250	0,186	1,64
Всего по 1 варианту			89,12
1а вариант			
Температурный график 150°-70°С.			
Верхне-фабричный двор и Шестагинский район			
На пос. Грозилowo.			
Новое строительство			
1	250	1,64	28,52
Реконструкция			
1	С 200 на 300	0,263	6,33
Всего на пос.Грозилowo			34,85
На котельную №1			
Новое строительство			
1	250	0,68	11,82
2	200	0,25	4,07

