Сводка расчетных данных по источникам теплоснабжения жилищно-коммунального сектора по вариантам на расчетный срок.

Таблица №27

№№ пп	Наименование теплоисточников	Количество и марка установленных котлов		Максимально-возможный отпуск тепла от котельной, Гкал/ч.	КПД котельной, %	Максимальный часовой отпуск тепла, Гкал/ч.			Годовой отпуск теплоты, Гкал/год	Годовое число часов использования максимума, ч	Вид топлива	Годовой расход условного топлива, тыс. тут
		водогрейные	паровые			присоединенная нагрузка	Нормативные тепловые потери в тепловых сетях	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вариант 1.												
1	Тейковская котельная	4 х ДКВР – 20 - 13 С	5 х ДКВР–20–13 - 250ГМ 1 х ДЕ–25–14 - 225	**50,0**	89,8	**39,36**	**1,08**	**40,44**	**108,72**	**2688**	газ (мазут)	**17,296**
Вариант 1а.												
1	Тейковская котельная	4 х ДКВР – 20 - 13 С	5 х ДКВР–20–13 - 250ГМ 1 х ДЕ–25–14 - 225	50,0	89,8	35,31	0,962	36,272	97,32	2683	газ (мазут)	15,482
2	Котельная «Агромаркет»	-	2хДЕ-6,5-14 3хЕ-4/14	15	89,0	4,05	0,06	4,11	11,1	2700	газ	1,782
Итого по варианту 1а				**65**		**39,36**	**1,022**	**40,382**	**108,42**	**2684**		**17,264**
Вариант 2.												
1	Тейковская котельная	4 х ДКВР – 20 - 13 С	5 х ДКВР–20–13 - 250ГМ 1 х ДЕ–25–14 - 225	50,0	89,8	25,34	0,548	25,888	67,7	2615	газ (мазут	10,769
2	Котельная пос.Грозилово	3х КСВа-2,0	-	5,1	91,0	4,23	0,099	4,329	13,43	3102	газ	2,108
3	Котельная №1	9х «Факел –Г»	-	6,4	91,0	5,51	0,114	5,624	14,58	2592	газ	2,289
4	Котельная №6	2хКВа-0,25Гн	-	0,4	87,0	0,23	0,014	0,244	0,62	2541	газ	0,102
5	Котельная «Агромаркет»	-	2хДЕ-6,5-14 3хЕ-4/14	15	89,0	4,05	0,06	4,11	11,1	2700	газ	1,782
Итого по варианту 2				**76,9**		**39,36**	**0,835**	**40,195**	**107,43**	**2672**		**17,050**